

CUM FOLOSIM SISTEMUL DE DETECȚIE LINIARĂ A TEMPERATURII SIGNALINE ÎN PARCĂRI

Un incendiu major într-o parcare auto reprezintă o amenințare uriasă pentru toată clădirea.

Un incendiu într-o parcare auto subterană poate prezenta un risc crescut de distrugere a clădirii, a bunurilor și, mai important, a vieții.

Spre deosebire de multe alte zone cu riscuri din cadrul clădirii, zonele de parcare nu pot fi monitorizate, în mod fiabil, pentru detecția primelor etape ale incendiului cu detectoare de fum punctuale sau cu detectoare de fum prin aspirație din cauza incidenței ridicate de alarme nedorite cauzate de emisiile de gaze de eșapament ale vehiculelor și a umidității din parcări.

Detectoarele de căldură punctuale sunt, de asemenea, o formă ineficientă de detectare a incendiilor. Condițiile de mediu din aceste zone vor face ca detectoarele de tip punctual să cedeze și să producă alarme false.

Sistemul de detecție liniară a temperaturii SIGNALINE ne oferă o metodă rentabilă și fiabilă de detecție a incendiilor din parcări.



CUM FOLOSIM SISTEMUL DE DETECȚIE LINIARĂ A TEMPERATURII **SIGNALINE** ÎN PARCĂRI

